

26.01.2026 года

Время проверки: 10.15 часов.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся Ламбина А.С., Власова С.А., Ренжина С.Н. составили настоящий протокол в том, что 26 января 2026 года была проведена проверка по осуществлению контроля за организацией горячего питания в школьной столовой по вопросу: **«Соблюдение норм питьевого режима»**

В ходе проверки установлено:



1. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям. Питьевой режим организован через пользование стационарным питьевым фонтанчиком в столовой. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

В школе назначены ответственные лица, отвечающие за функционирование стационарного питьевого фонтанчика (общая ответственность за работу питьевого фонтанчика - заведующий хозяйственной частью, Федюшина Н.В.; содержание в чистоте – уборщица)





Санитарное обслуживание питьевого фонтанчика:

- Ежедневно протирать наружные поверхности фонтанчика сухой, чистой тканью.
- Принадлежности для мытья и другой инвентарь должны содержаться в чистоте, подвергаться санобработке.
- Не реже одного раза в неделю необходимо, производить промывку ниши моющим средством 0,5% кальцинированной соды. Промывку раковину 0,5% водным раствором питьевой соды, температурой 35°C, 45°C, затем ополоснуть чистой водой той же температуры.
- Не реже одного раза в месяц, соблюдая технику безопасности, следует производить санобработку аппарата фильтрации и ниши выдачи.
- Питьевой фонтанчик проходит сервисное обслуживание, включающее замену фильтрующих устройств.

Протокол подписали:

 А.С. Ламбина
 С.А. Власова
 С.Н. Ренжина

С протоколом ознакомлены:

 И.А. Нохрина
 А.В. Чемякина
 И.Н. Кладовикова
 А.М. Колесникова